



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας: 11741
Πληροφορίες: Χ. Αρμενιάκου
Τηλέφ.: 213 2065326
Email: yptyna@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΟΙΝ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου
Τομέα Αθηνών

ΘΕΜΑ: Έλεγχος οδικής σήραγγας στην περιοχή του Αδριάνειου Υδραγωγείου στο Δήμο Νέας Ιωνίας
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 864716/17-07-2024 έγγραφο του Δήμου Νέας Ιωνίας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήσαμε στην περιοχή του Αδριάνειου Υδραγωγείου του Δήμου Νέας Ιωνίας, επί της οδικής σήραγγας (τύπου πλαισίου) και από μακροσκοπική εξέταση διαπιστώσαμε ότι όντως έχει αποκαλυφθεί ο οξειδωμένος σπλισμός λόγω διάρρηξης και αποφλοιώσης του σκυροδέματος.

Ο παραπάνω σπλισμός αποτελεί σπλισμό διανομής, ως εκ τούτου δεν προκύπτει κατεπείγον πρόβλημα ασφάλειας της χρήσης της οδού, λόγω στατικής και δομικής ανεπάρκειας του φορέα της οδικής σήραγγας.

Παρολαυτά, για την επισκευή της παραπάνω βλάβης η υπηρεσία μας προτίθεται να συντάξει στατική μελέτη για την επιδιόρθωση του παραπάνω προβλήματος.

Όσον αφορά τις ολισθήσεις πρανών δεν παρατηρήθηκαν κατά την αυτοψία μας.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά.

**Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής**

**Δρ. Μιλτιάδης Κύρκος
Πολιτικός Μηχανικός**